



Ausschreibungstext: Betonsteinpflaster Residenzplatz

Betonsteinpflaster mit angeformten Abstandshaltern nach DIN EN 1338 Qualität K D I als Flächenbefestigung fachgerecht herstellen. Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben des Merkblattes für Flächenbefestigung (MFP-1) sind zu beachten.

Betonsteinpflaster Residenzplatz

Format:	8 x 16 cm, 12 x 16 cm, 16 x 16 cm, 8 x 24 cm, 16 x 24 cm
Lieferformation:	5-Stein-System, nur gemischt lieferbar, bei Anlieferung lose gekippt
Steinhöhe:	8 cm
Oberfläche:	gerade, betonrau und unbearbeitet
Ausführung:	zweischichtig, Oberfläche aus Quarzverschleißschicht
Kantenausbildung:	mit unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten, unregelmäßige Kantenkontur
Farbe*:	dolomit-marmoriert, muschelkalk-marmoriert, bernstein-marmoriert, jurafels-marmoriert

* Nichtzutreffendes streichen

Die Verlegung ist fachgerecht mit einer Fugenbreite von 4 mm +/- 1 mm nach DIN 18318 auszuführen.

Geschnittene Steine sind sofort nach dem Schneiden (vor der Verlegung) mit sauberem Wasser von Schneidmehl/Betonschlämme zu reinigen.

Die Fugenfüllung ist vollständig und kontinuierlich, mit dem Fortschreiten des Verlegens, mit gewaschenen Brechsand 0/2 oder Quarzsand zu füllen.

Der saubere Pflasterbelag ist mit einem geeigneten Flächenrüttler bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand und unter Verwendung einer Kunststoffschürze abgerüttelt werden. Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut mit Fugenmaterial zu schließen.

Hersteller: F. X. Meyer KG
Ziegeleiweg 1
86643 Mauern

Menge: _____

Preis je m²: _____